Rastvoreni plinovi (mg/l)
CO_2-ugljendioksid 0,00

Količina rastvorenih čvrstih materija (mg/l)
TDS 199,55

Materije prisutne u prirodnoj izvorskoj vodi štetne po zdravlje ljudi (mg/l)

	Jed.mjere	Rezultat	NDK
Aluminij-Al	mg/l	0,0039	0,2
Amonij-NH_4	mg/l	0,00	0,50
Antimon-Sb	mg/l	0,0029	0,005
Arsen-As	mg/l	0,0023	0,01 (ukupni)
Bakar-Cu	mg/l	0,0007	2
Boja		5,00	**
Cijanidi-CN	µg/l	2,00	50,0
Elektroprovodljivost	µS/cm (20°C)	198,10	2500
Fluoridi-F	mg/l	0,02	1,5
Kadmij-Cd	mg/l	0,0002	0,005
Kloridi-Cl	mg/l	1,95	250,0
Koncentracija vodikovih jona	pH-jed.	7,69	6,5-9,5
Krom-Cr	mg/l	0,0019	0,05
Mangan-Mn	µg/l	0,00	50,0
Miris		**	**
Mutnoća		0,37	**
Na-natrij + K-kalij	mg/l	0,83	200,0
Nikl-Ni	mg/l	0,0010	0,02
Nitrati-NO_3	mg/l	1,33	50,0
Nitriti-NO_2	mg/l	0,00	0,5
Olovo-Pb	mg/l	0,0012	0,01
Oksidabilnost	mg/l O_2	0,47	5,0
Selen-Se	mg/l	0,0015	0,01
Sulfati-SO_4	mg/l	1,00	250,0
Ukus		**	**
Živa-Hg	mg/l	0,0003	0,001

Organski polutanti (ukupni)

	Jed.mjere	Rezultat	NDK
Organoklorni pesticide-ukupni (a-BHC, Heksaklorbenzen, b-BHC,g-BHC, d-BHC, Heptaklor, Aldrin, Heptaklorepoksid, Endosulfan I, 4,4' – DDE, Dieldrin, Endosulfan II, 4,4' – DDD, 4,4' – DDT i Endosulfansulfat)	µg/l	0,00	0,1/0,5
Policiklični aromatski ugljikovodici-ukupni (naftalen, acenaftilen, fluoren, acenaften, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, krizen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren, benzo(g.h,i)perilen)	µg/l	0,01	0,10
Trihalometani-ukupni (kloroform, bromoform, dibromklormetan, bromdiklorometan)	µg/l	0,00	100,0
Ukupni organski ugljik	mg/l	0,00	bez abnormalnih promjena